



LEGJENDA

Radiatorët e ri (70/55)°C		Nr.
	22/600/800 Q=1082 W	2
	22/600/1200 Qng=1624 W	2
	22/600/1400 Qng=1894 W	19
	22/600/1600 Q=2165 W	36
	22/600/1800 Q=2435 W	32
	500x1200 Q=504 W	2
Total:		93

Emri i Projektit:
Consulting Company for Development of detailed
energy audit reports, Detailed Designs,
Technical Specification

Financuar nga:

FUNDI KOMUNAL I BASHKISE E TIRË ENERGHIA
KOMUNALE FUNDI PËR INFRASTRUKTURËN E PËRIMTËR
KOMUNALE ENERGHIA EFFICIENCY FUND

Projektuar nga:

PROJECT MANAGEMENT
TECHNICAL CONSULTING
ARCHITECT

Projekti Kryesor

Makineria

Emri i objektit:
SHFMU "Emin Duraku"

Titulli i vizatimit
Ngjohja_Baza e Perdheses

Përpyrja	Nr. i vizatimit	Vula
1:100	M 01	
Vizatuar nga:	Kontrolluar nga:	
D.A. A1	B.D	
Vendi:	Data:	Niveli/krimi
Shtime	Shkurt 2024	
Formati i fletës:		A2